

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan aspek keamanan berkas rekam medis di ruang penyimpanan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keamanan Aspek Fisik Berkas Rekam Medis
 - a. Pencahayaan di ruang penyimpanan BRM masih kurang karena hanya menggunakan 4 bola lampu dengan daya 18 watt.
 - b. Pada ruang penyimpanan BRM belum menggunakan AC dan untuk pengaturan suhu dan kelembaban dengan menggunakan kipas angin dan membuka jendela.
 - c. Untuk keamanan berkas rekam medis dari kebakaran belum tersedia apar di ruang penyimpanan, SOP tentang kebakaran belum terlalu jelas, dan belum menggunakan roll o'pack,
 - d. Petugas belum menggunakan kamfer atau kapur barus untuk melindungi berkas dari serangan serangga dan tikus.
 - e. Masih ada petugas yang makan dan minum di ruang filing.
 - f. Belum pernah ada terjadi kehilangan berkas rekam medis baik di curi atau dipinjam tidak kembali, dan untuk *misfile* cukup sering terjadi.

2. Keamanan Aspek Isi Berkas Rekam Medis

Keamanan berkas rekam medis dari aspek isi adalah sudah terjaga karena petugas tidak mengizinkan orang lain masuk ke ruang filing, selain petugas rekam medis, serta adanya buku peminjaman berkas rekam medis sehingga petugas bisa mengetahui siapa yang meminjam berkas rekam medis.

B. Saran

1. Sebaiknya menambah jumlah lampu di ruang filing agar apabila ada kerusakan ringan akibat serangga atau tikus atau hama pemakan kertas akan lebih cepat diketahui oleh petugas.
2. Sebaiknya menggunakan AC sebagai alat untuk menstabilkan suhu di ruang penyimpanan.
3. Sebaiknya perlu adanya evaluasi terhadap SOP tentang kebakaran.
4. Sebaiknya mempertimbangkan penggunaan roll o'pack agar berkas lebih aman dari kemungkinan terjadinya bencana.
5. Sebaiknya menambah APAR di ruang penyimpanan.
6. Sebaiknya digunakan kamfer (kapur barus) pada setiap rak filing agar terhindar dari serangga atau tikus atau hama pemakan kertas lainnya.
7. Sebaiknya memberi himbauan petugas atau menempelkan poster tentang larangan makan dan minum di ruang filing.